



## Abnahmeprotokoll

Projekt-Nr. 8601.62

Auftraggeber: ARA Sargans

Datum: 01.10.2021

Projekt: Ausbau ARA Realisierung

- Abnahme des Werkes / Werkteils, gemäss SIA 118
- Trockenabnahme nach VSA-AVB, Pkt. 11.1
- Nassabnahme nach VSA-AVB, Pkt. 11.2
- Schlussprüfung vor Ablauf Rüge-/Garantiefrist, gemäss SIA / VSA

Objekt: Zwischenbau Biologie mit Biologie- und Nachklärbecken 1 und 2;  
Mechanische Reinigung mit Vorklärbecken; Hebewerk mit Zulaufkanal

Lieferant / Unternehmer: ARGE Regional

Lieferung / Arbeit: Baumeisterarbeiten - Etappe 1

Werkvertrag vom: 22.06.2020

### TEILNEHMER

Bauherr: Peter Müller

Betrieb/Amt: -

Projekt- / Bauleitung: Roman Hirzel

Lieferant / Unternehmer: Sandra Müller, Justin Hehli

#### Die Prüfung ergab:

- Keine Mängel
- Unwesentliche Mängel
- Wesentliche Mängel
- Mängel gemäss beiliegender Mängelliste
- Betriebsanleitung, Konformität-/Einbauerklärung i.O.
- Instruktion mit Betrieb erfolgt

#### Ergebnis:

- Das Werk gilt als abgenommen
- Die Abnahme wird zurückgestellt
- Mängelbehebung bis
- Vorbehalt
- 
- 

#### Fristen:

- Garantiefrist (Rügefrist) Jahre bis Datum = spätesten Termin der Schlussprüfung
- Solidarbürgschaft 2 Jahre bis 30.09.2023 Fr. gemäss Abschluss 1. Etappe

Ort und Datum: 21.12.21

Amoox, 20.12.21

Bauherr  
ARA Sargans

Lieferant/Unternehmer  
ARGE Regional

Bauleitung  
Hunziker Betatech AG

Digital signiert von Roman Hirzel  
DN: cn=Roman Hirzel, o=CH,  
ou=Hunziker Betatech AG,  
email=roman.hirzel@hunziker-  
betatech.ch  
Datum: 2021.12.20 11:08:38 +0100

#### Bemerkungen:

- Garantie für Wasserdichtigkeit: 10 Jahre ab 01.10.2021

Verteiler:  Bauherr  Lieferant/Unternehmer  Bauleitung



## Mängelliste

Nr.	Pendenz (Beschrieb)	zu beheben bis	zu beheben durch	Kontr. durch Datum
1	Ausbessern Kernbohrungen nach Montage Rohrleitungen	Offen	Marty	
2	Vorbehalt: Dichtheitsprüfung Biologiebecken 1, Vorklärbecken 1 und 2, Mischbecken, Hebewerk sowie MVB-/FRS-/Rücklaufschacht noch nicht durchgeführt.	Offen	Betrieb HBT	